



Nyeste Csilla
FENSTHERM Kft.
E-mail: nyeste.csilla@fenstherm.hu

Üi: Maga Ágota
Projektszám: FB-É229K-01708-2012

Tárgy: VEKA típusú ablakszerkezetek U_w -értékei

Tisztelt Nyeste Csilla!

A rendelkezésünkre bocsátott adatok alapján, az MSZ EN ISO 10077-1:2007 szabvány szerinti elvégzett számítás eredményeként kapott U_w -értékeket az alábbi táblázat tartalmazza:

Szerkezet típusa/ mérete	Profilkombináció	U_g (W/m ² K)	Ψ (W/mK)	U_F (W/m ² K)	U_w (W/m ² K)
Egyszárnyú ablak 1230 x 1480 (mm),	Veka Softline 70 AD 101.284 / 103.327	0,94	0,04	1,3	1,15
Egyszárnyú ablak 1230 x 1480 (mm),	Veka Softline 70 AD 101.208 / 103.238	0,94	0,04	1,3	1,15

ahol

U_g üvegezés hőátbocsátási tényezője
 Ψ üvegezés vonalmenti hőátbocsátási tényezője, meleg perem
 U_F profil hőátbocsátási tényezője
 U_w ablakszerkezet hőátbocsátási tényezője

Budapest, 2012. 11.19.

Tisztelettel:

ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI
MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS NONPROFIT KFT.



Solyomi Péter
főosztályvezető

1113 Budapest, Diószegi út 37.
Levél cím: 1518 Budapest, Pf. 69
Telefon: +36 1 372-6100
Fax: +36 1 386-8794
E-mail: info@emi.hu
Honlap: <http://www.emi.hu>

MÁK: 10023002-00286136-00000017
Cégjegyzékszám: 01-09-914691
KSH: 20783185-7219-572-01
Adószám: 20783185-2-43

A Magyar Szabványügyi Testület és az IQNET által az MSZ EN ISO 9001:2009 szerint tanúsított szervezet.
A NAT által NAT-1-1110/2010 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.
A 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelete értelmében, a 4/1999. (II.24.) GM rendelet alapján - 138/2009 számon - kijelölt, az Európai Bizottságnál bejelentett (Notified body number: 1415) vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezet.
Építőipari műszaki engedély és európai műszaki engedély kiadására feljogosított jóváhagyó szervezet.
A Felnttktképzési Akkreditáló Testület által AL-2255 intézmény-akkreditációs lajstromszámon akkreditált felnttktképzési intézmény.



Nyilvántartási szám:
503/0933(2)-857(2)